

Uwaga 1:
Przerwody zasilające jednostki z ewnetrzne układaćna korytkach kablowych , w bruzdach p/t oraz w RL w elewacji budynku
Połączenia między jednostką zewnetrzną i wewnętrzną j/w

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

stadium:
Projekt wykonawczy

temat:
Projekt przebudowy,remontu i doposażenia oddziału SOR w ostrowi Maz. w ramach projektu pod nazwą : "Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR"

inwestor:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul.Duboisa 68 07-300 Ostrów Mazowiecka

lokalizacja:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul.Duboisa 68 07-300 Ostrów Mazowiecka

tytul rysunku:
Plan zasilania instalacji klimatyzacji

skala:
1:100

nr rysunku:
E4

data:
20.08.2018 r.

projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

strona nr: